

监理日志

日期：2023 年 2 月 08 日

天气 多云。

星期三

气温 4℃-10℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 1220MW）户用分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	今天自驾往返 125 公里，巡查安装施工现 场 4 处，巡查发现，各安装现场安全防护基本 布置到位，安全受控。安装质基本满足设 计及相关要求，有一户支架接地扁铁布 置不满足要求，已旁站返工完成。	
	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	安徽跨江电力 工程有限公司	今天安装现场共有 15、
本日现场监理工作人 员		祁俊兴
记录人：	祁俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：祁俊兴