

监理日志

日期: 2023 年 03 月 08 日

天气 多云。

星期三、

气温 $9^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监理工作情况

今日自驾往返157公里,复查前期电气安
装7户复查发现绝大部分符合设计及相
关规范要求。有一户接地网黄绿漆
涂刷不符合要求,已通知施工单位是
快速返工处理。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

安徽跨江电力
工程有限公司

因无料继续停工中。

本日现场监理工作人
员

邵俊兴

记录人: 刘俊兴

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

郭俊兴