

监理日志

日期：2023 年 4 月 01 日
星期 六

气温 18℃-23℃

天气 多云。

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 1220MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天有事往返 97 公里，复查前期电气安 装质量 5 处，复查发现安装质量基本满足设 计及相关规范要求。有一户接地扁铁固定 不符合要求，已通知施工单位，尽快完成整 改。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽跨江电力 工程有限公司	因无电表无材料，现场无施工
本日现场监理工作人 员		郭俊元 张杰 陈坤
记录人：	郭俊元	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊元