

监理日志

日期：2023 年 4 月 04 日

天气 小雨转阴

星期二

气温 7℃-13℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 1220MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返 143 公里，复查前期电气安装质量 6 处，复查发现原查电气安装质量基本满足设计及相关规范要求。有一处接地扁铁黄绿漆涂饰不符合要求，已通知施工单位，尽快完成整改。				
	施 工 情 况	<table><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr><tr><td>安徽跨江电力工程有限公司</td><td>因无电表、无材料、现场无人安装</td></tr></table>	施工单位	施工内容及进度	安徽跨江电力工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
安徽跨江电力工程有限公司	因无电表、无材料、现场无人安装				
本日现场监理工作人员		祁俊兴			
记录人：祁俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：祁俊兴			