

监理日志

日期: 2023 年 4 月 7 日

天气 多云。

星期 五

气温 5℃-17℃

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日自驾往返 147 公里,复查前期电气安 装施工质量,复查发现安装质量基本满足 设计及相关规范要求,个别部位接地偏 铁固定不符合要求,已通知施工单位尽 快完成整改。	
	施 工 情 况	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江电力 工程有限公司	因无电表无安装材料现场无人施工
	本日现场监理工作人 员	邵俊兴
	记录人: 邵俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):