

监理日志

日期: 2022 年 4 月 24 日

天气 小雨转阴.

星期 一、

气温 8℃-12℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天上午小雨, 现场无人安装, 参加安徽生态组织的安全生产扩大会议。 下午自驾车往返 113 公里, 复查电气安装施工质量 4 处, 复查发现安装质量基本满足设计及相关规范要求。有一处接地扁铁黄绿柒涂涮不规范, 已通知施工队跟进处理。	
施 工 情 况	施工单位 安徽俊能新能源科技有限公司	施工内容及进度 今天因上午小雨现场无法施工
本日现场监理工作人员	祁俊兴	
记录人: 祁俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 祁俊兴	