

监理日志

日期：2022 年 5 月 8 日

天气 多云。

星期一

气温 11℃-23℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返 65 公里，巡查安装施工现场 1 处，巡查发现施工现场安全防护到位，施工安全受控，安装质量满足要求；复查组件安装现场 1 处，电气安装施工质量 3 处，复查发现电气安装质量满足要求。有一户：1、组件线帮扎不规范。2、支架地脚螺栓施工防水不规范。3、支架前立柱加固不合格，已通知返工处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今天全场共有 10 人安装施工
本日现场监理工作人员	邵俊兴	
记录人：	邵俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：邵俊兴