

监理日志

日期: 2022 年 5 月 6 日

天气 阴转小雨

星期 五

气温 20℃-26℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天自驾往返143公里,巡查安装施工现场4处,巡查发现各现场安全防护布置到位,施工安全受控。安装质量基本满足设计及相关规范要求。有个别现场支架结构主梁螺栓防松动标记作法不规范已现场再次指导要求改正完毕。		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	安徽俊能新能源科技有限公司	今天全场共有30人在安装施工	
本日现场监理工作人员		邵俊兴	
记录人: 邵俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 邵俊兴	