

监理日志

日期：2022年15月15日

天气多云。

星期 12

气温 25℃-35℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天同施工单位一起巡查施工现场 4处，巡查发现现场安全防护到位，施 工安全受控。	
	安装质量基本满足设计及相关规 范要求。有个别部位支架紧固螺栓未紧 固到位，已现场要求立即紧固完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能 源科技有限公 司	今天现场共有6人在安装施工
本日现场监理工作人 员		王磊
记录人：王磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：孙俊兴