

监理日志

日期: 2023 年 7 月 23 日

星期 日

气温 26℃-36℃

天气 晴。

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	今日自驾往返172公里,巡查安装施工 现场5处,巡查发现各施工现场安全防护 措施布置到位,施工安全受控。 安装质量发现有一户的横装组件安 装工艺不符合要求,已通知工程部进行返 工处理。其余各户基本满足设计及相关规 范要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力 工程有限公司	今天全场共有5户在安装施工。
本日现场监理工作人 员	郭俊兴	
记录人: 郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴	