

监理日志

日期：2023 年 8 月 30 日

天气 晴。

星期 三、

气温 19℃-30℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾往返 154 公里，巡查安装施工现场 5 处，巡查发现各施工现场安全防护措施布置到位，施工安全受控。 发现安装完成的有一户组件板面平整度、接地网偏铁剥漆，组件线布置不满足要求，已要求施工单尽快返工处理。 其它安装质量基本满足设计及规范要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力工程有限公司	今天全场共有 80 人在安装施工
本日现场监理工作人员	邵俊兴	
记录人：邵俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：邵俊兴	