

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 04 月 22 日 星期六	天气	中雨	气温	18℃至 10℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：168 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，顶管机 1 台，汽油发电机 2 台，柴油发电机 1 台					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：无； 升压站施工内容：1、升压站 GIS 附件吊装安装；2、升压站 CT 二次通流试验。3、储能电池电缆敷设 40 米；3、预制舱二层电缆敷设。 集电线路施工内容：无。 输出线路施工内容：无。				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果					
协调其他内容	暂无				
记录人：李凡		总监（总监代表）签阅：李凡			