

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 07 月 01 日 星期 六	天气	晴	气温	35℃至 20℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 67 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况: 2x240 电缆进场卸货			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容: 1、光伏区围栏基础浇筑混凝土, 围栏网安装; 2、场区消缺;				
检 的 查 问 发 题 现	1、带电区域现场消缺作业人员未开作业票;				
处 意 理 见 措 结 施 果	总包单位强监督, 提高现场人员安全防范意识, 严格执行三票三制;				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人: 郭伏亮		总监 (总监代表) 签阅: 尹亮			