

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 07 月 23 日 星期 一	天气	多云	气温	33℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：10 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施 进 工 度 部 情 位 况	光伏区施工内容： 1、光伏 5 区组件小黄线安装； 2、光伏 12#黄绿漆粉刷； 3、光伏 5 区 4 平方电缆接线； 4、马坊鱼塘打桩及管桩倒运；				
检 的 查 问 发 题 现	1、光伏区个别已安装完成的围栏被破坏； 2、个别水上作业人员未佩戴安全带，救身衣；				
处 意 理 见 措 结 施 果	对存在质量、安全系数较高的，进行整改后复检；				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：李廷贤			