

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 07 月 24 日 星期 一	天气	多云	气温	33℃至 20℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 10 人 打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、光伏 12#黄绿漆粉刷; 2、光伏 5 区 4 平方电缆接线; 3、马坊鱼塘打桩及管桩倒运;				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	对存在质量、安全系数较高的, 进行整改后复检;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭伏荣		总监 (总监代表) 签阅: 张光俊			