

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 07 月 27 日 星期 四	天气	多云	气温	32℃至 20℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：5 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容： 1、光伏区整改消缺； 2、马坊鱼塘打桩及管桩倒运；				
检查发现问题	1、光伏区个别方阵组件接地未安装、环网接地与支架接地未焊接；				
处理意见措施结果	要求总包单位对现场存在的问题，抓紧消缺整改；				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭长荣		总监（总监代表）签阅：郭足贤			