

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 08 月 03 日 星期 四	天气	中雨	气温	32℃至 20℃
监理单位动态: 5 人		材料进场、见证取样、合格情况: 预制管桩进场 33 根;			
施工方人员动态: 5 人					
打桩机 2 台, 挖掘机 3 台, 水上打桩船 2 台, 吊车 2 台, 汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容: 1、二期试桩点打桩船组装; 2、光伏 5 区围栏基础开挖及围栏桩施工; 3、马坊打桩机维修;				
检查发现的问题	1、预制管桩进场检查发现个别管桩壁厚达不到要求;				
处理意见措施结果	对达不到要求的管桩通知总包单位进行退厂处理;				
协调其他内容	暂无				
记录人: 郭长炎		总监 (总监代表) 签阅: 严足贤			