

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (一期 80 兆瓦)

日期	2023 年 10 月 30 日 星期 一	天气	晴	气温	19℃至 7℃
监理人员动态: 5 人 施工方人员动态: 4 人 水上浮船 2 条,		材料进场、见证取样、合格情况: 一期材料全部到货			
施工进度部位情况	1. 光伏组件海缺 3 大组, 2. 光伏区. 场地海缺				
检查发现问题	1. 光伏区并网区域的外接地未完成.				
处理意见措施结果	1. 已要求总包单位对并网区域的接地进行整改.				
协调其他内容					
记录人: 郭凡爽		总监 (总监代表) 签阅: 高立标			