

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 11 月 11 日 星期 五	天气	晴	气温	℃至 ℃
监理人员动态：5 人		材料进场、见证取样、合格情况： 一期材料全部到货			
施工方人员动态：6 人					
水上浮船 / 条，					
施工进度 部位情况	1. 并网光伏区 接地网缺失。				
检查问题 发现					
处理意见 措施结果					
协调其他 内容					
记录人：郭代芳		总监（总监代表）签阅：海立树			