

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2 0 2 4 年 0 2 月 2 5 日 星 期 日	天气	晴	气温	2℃至-7℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：15 人					
打桩机 1 台，陆地打桩 4 台，水上打桩船 3 台， 吊车 3 台，自卸吊 6 台					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 光伏区：①二期今日新胜及小钟泉组件小黄线安装巡视；②二期今日组件消缺更换；③国庄区域直流 1*4 平方电缆放线，光伏区围栏网安装；④小钟泉碳素钢丝绳安装； 升压站及储能场站：暂无人员施工 集电线路：暂无人员施工 送出线路：暂无人员施工				
检 的 查 问 发 题 现	1、现场个别复工人员未佩戴安全帽，救生衣； 2、光伏区个别鱼塘 PHC 管桩桩头为除锈就用丁基防水胶带进行封堵；				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、严格按施工方案执行，符合方案技术要求；				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			