

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2 0 2 4 年 0 2 月 2 6 日 星 期 二	天气	晴	气温	6℃至-3℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：30 人					
打桩机 1 台，陆地打桩 4 台，水上打桩船 3 台， 吊车 3 台，自卸吊 6 台					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 光伏区：①二期今日小钟泉支架抱箍、斜撑安装巡视；②一期今日组件消缺更换； ③新胜区域直流 1*4 平方电缆放线巡视；④二期南高余区域环网接地焊接巡视； ⑤南大留区域 PHC 混凝土管桩施工巡视 升压站及储能场站：暂无人员施工 集电线路：暂无人员施工 送出线路：暂无人员施工				
检 的 查 问 发 题 现	1、现场个别复工人员未佩戴安全帽，安全带（未采用高挂低用） 2、个别鱼塘电缆桥架盖板缝隙过大、桥架基础倾斜；				
处 意 理 见 措 结 施 果	1、严格按施工方案执行，符合方案技术要求；				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭长英		总监（总监代表）签阅：高立标			