

监 理 日 志

日期: 2022年 12月 14日

星期: 三

天气: 晴
气温: -3~1℃

工程名称: 联华汽车电器【滁州】有限公司 1,000Smp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	施工单位	施工内容及进度
光伏区倒闸检修 现场发现接地扁钢焊接点焊接质量未清除 隐患, 要求及时整改 施工产生的垃圾及时清理: 见群聊天记录 防腐层	浙江西子联合工程有限公司	接地扁钢焊接 验收合格 2人
其它事项		
本日现场监理人员	方心志	
记录人: 方心志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 范晓

