

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 05 月 23 日 星期： 二		天气：晴	气温：12-23
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：5 人			
施工机械动态：			
施工进度情况	2 号厂房支架安装 1000 米，累计安装 1350 米		
检查发现的问题	巡视施工现场，个别支架连接处螺栓未紧固到位，立即整改。 安全可控。		
处理措施、意见、			
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	