

监理工作日记

项目名称:江苏盐铁食品 3.6MWP 分布式光伏发电项目

2022 年 8 月 24 日 星期: 三		天气 晴	气温: 21° -28°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 6			
施工机械动态:			
施工进度情况	1、夹具安装累计完成 60%，导轨安装 20%。		
检查发现的问题			
处理措施、意见、结果			
协调内容及其它	2#厂房夹具拉拔试验，夹具抽查拉拔符合设计要求。		

