

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 22 日

天气：晴

星期：四

气温：16-26℃

工程名称：京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#屋面直流线接入质量情况，符合设计及规范要求 2、检查配电房桥架安装质量情况，符合设计及规范要求 3、检查组件接地线安装质量情况与位置，符合设计及规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面直流电缆接 mc4 接头 2、配电房电缆敷设 3、组件接地线安装
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 8 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 修智明	