

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 23 日

天气：晴

星期：五

气温：20-26℃

工程名称:京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查下墙桥架盖板绑扎质量情况，符合设计及规范要求 2、检查配电房电缆敷设质量情况，符合设计及规范要求 3、安全旁站下墙桥架盖板绑扎		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、配电房电缆敷设 2、下墙桥架盖板绑扎	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员1人 施 工 人 员7人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）： 修智明	