

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 26 日

天气：多云

星期：六

温度：4/15℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、巡视海美丽仓库屋顶光伏支架底座安装（650 个）。 4、旁站安装完成的光伏底座进行拉拔试验，符合规范要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海靖丰建设集团有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、海美丽仓库屋顶光伏支架底座摆放安装； 3、安装完成的光伏底座进行拉拔试验；
其它事项	无	
本日现场监理人员	陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	