

监 理 日 志

日期: 2023 年 2 月 25 日

星期: 六

名称: 天津大港耀皮玻璃工程项目

天气: 晴
气温: 0-11℃ 名

监 理 工 作 情 况	光伏正例到此检查 检查组件安装质量,发现漏装而屋面 北侧组件间隙较大,中间块未能全部 压上组件边框,现场要求整改 漏装而临时梯需要增加,平架两个 厂房共用1梯	
施 工 情 况	施工单位 天津万 航桥建设 工程有限公 司	施工内容及进度 漏装而 组件安装. 仓库 定点卸线 验收 16人
其 它 事 项	至今未见资料报审,未提供工程蓝图.	
本日现场监理人员		孙小亮
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙小亮

