

监 理 日 志

日期: 2023年 3 月 22 日

星期: 三

名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

天气: 多沙 无风
气温: 5-15℃

监 理 工 作 情 况	资料整理	
施 工 情 况	施工单位 天津万 航桥建设 工程有限公 司	施工内容及进度 无施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李永平
记录人: 李永平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



监 理 日 志

日期: 2023 年 3 月 23 日

星期: 07

天气: 晴

气温: 2-15℃

名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

二 线 座 面 刻 划 巡 检
本 次 在 3# 座 面 和 4# 座 面
有 1 处 座 面 刻 划 未 打 满 粘 结 剂 有 空 隙
隐 患, 现 场 要 求 及 时 整 改。

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

天 津 万
航 桥 建 设
工 程 有 限 公
司

二 线, 桥 架 固 定
二 线 中 担 架 装
二 线 底 座 架 装

施 工 进 度 14%

其
它
事
项

本 日 现 场 监 理 人 员

刘 小 东

记 录 人: 刘 小 东

总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 刘 小 东



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023 年 3 月 24 日

星期: 五

名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

天气: 晴

气温: 3-11℃

监
理
工
作
情
况

屋面光伏支架安装
= 代屋面拆架安装, 吊安装, 生命线, 并施工人员
佩戴安全带, 才可以施工。
开第五次例会

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建设
工程有限公
司

桥架安装。
打胶。
支架安装。
施工 18 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李. 志

记录人: 李. 志

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李. 俊平



扫描全能王 创建