

监 理 日 志

日期: 2023年 3月 6日

星期: 一

名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

天气: 晴

气温: 2-13℃ 名

监理单位工作情况		光伏阵列巡检 检查3号2号支架和3号2号 支架发现问题海美屋面有底座螺丝. 打胶不 严实. 现场要求整改. 现场做安全培训	
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	天津万 航桥建设 工程有限公 司	海美屋面平窗装. 仓库屋面底座安装. 3号以取13人	
其它事项		资料未提供报审. 屋面材料报告未提供供 人及资料. 材料未报审.	
本日现场监理人员		李山志	
记录人: 李山志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平	

