

监 理 日 志

日期: 2022年 5月 5日

星期: 五

天气: 多云

气温: 13-19℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监理工作情况	屋面防水施工 第11次监理例会	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天津万航桥建设工程有限公司	施工内容
其它事项		
本日现场监理人员	李小忘	
记录人: 李小忘	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平	



监 理 日 志

日期: 2023 年 5 月 6 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 14-23℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

例行巡检
进火切割及包管桥架安装, 检查施工安全
检查施工人员在屋面作业安全情况
施工区域垃圾未清运, 要求尽快清理.
电缆敷设施工进度尽快提交厂家, 做安全
评估

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建建设
工程有限公
司

组件安装
支架安装
桥架安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023 年 5 月 7 日

星期: 四

天气: 晴

气温 14-24℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

检查吊机及司机证件资质
检查叉车及司机证件
检查吊机围栏安装
要求屋面组件及时安装

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建设
工程有限公
司

二 线 组 件 吊 装
3 名 人 和 18 人 吊 车 1 台 叉 车 1 台

其
它
事
项

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



监 理 日 志

日期: 2023 年 5 月 8 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 15-25℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

例行巡检
现场发现有个别工人, 到屋面未佩戴安全
带, 厂方要求组织人员学习.
放置组件区域有垃圾未及时处理

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建设
工程有限公
司

组件安装
防水槽固定
直流电缆敷设.
施工人数 16人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2023 年 5 月 9 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 14-26℃ 称:

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

例行巡检
电缆敷设, 现场检查围栏安装.
参加班前安全交底
检查钢丝绳质量

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建设
工程有限公
司

敷设交流电缆
施工人数 17 人 吊机 1 台

其
它
事
项

本日现场监理人员

李小忘

记录人: 李小忘

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建