

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 16 日
星期：三

天气：小雨
温度：9~17℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、6#厂房组件安装质量检查，现场发现部分中压块未紧固，要求施工方及时整改； 2、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安庆浙泰新能源有限公司	1、2#厂房屋面换彩钢瓦； 2、6#厂房屋面组件安装，组串检查； 3、现场施工 13 人。
其它事项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人：刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：