

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 27 日

星期： 日

天气：阴

温度：12~19℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、3#厂房施工检查； 2、箱变基础开挖，电缆管埋设巡视； 3、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安庆浙泰 新能源有 限公司	1、3#厂房屋面环网接地、电缆桥架、运维通道安装、直流电缆展放； 2、2#厂房屋面夹具、支架安装； 3、箱变、预制舱基础开挖，电缆沟开挖电缆管埋设； 4、现场施工 17 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘德文	
记 录 人： 刘 德 文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	