

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 09 日
星期：五

天气：多云
温度：8~13℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、3#屋面组件安装检查；现场发现局部缺少夹具，现场要求施工人员立即进行整改； 2、电缆井砌砖，箱变基础浇筑旁站。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖州强力电力科技有限公司	1、3#屋面组件安装，环网接地安装； 2、电缆井、箱变基础浇筑。
其它事项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人：刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：