

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 24 日

天气: 中雨转雷阵雨

星期: 日

气温: 25℃ - 31℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	白沙现场施工检查。 测量现场绝缘电阻、镀锌层厚度、组串对地绝缘摇测等。	
施 工 情 况	施工单位 宁波联兴能源科技有限公司	施工内容及进度 儋州电站配合电网人员接外线和整改。 海口、琼中电站并网资料制作, 等待并网。 那大支架安装1户。 澄迈组件安装3户。 海口支架焊接1户。 施工人数27人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡景, 严卫忠, 谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰