

监 理 日 志

日期: 2023 年 10 月 31 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 24℃ - 30℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	东方现场电气安装检查。 做支架基础螺栓拉拔实验准备。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	东方电气安装一序。 施工人数3人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	胡景、严卫忠、谭皓天	
记录人: 谭皓天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立山	