

监 理 日 志

日期: 2024 年 10 月 21 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24℃ - 21℃

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对海口电站进行现场检查	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波联兴能源科技有限公司	海口电站隐患排查, 水槽掉落部分拆除, 松动组件紧固两户.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡景, 谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王结