

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 13 日
星期: 四

天气: 阵雨
温度: 12~25℃

工程名称: 上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场安全、质量检查; 2、冠军屋面现场检查发现, 支架夹具安装间距过大, 现场要求施工方每隔 800mm 安装一个夹具, 并立即进行了整改; 3、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中建凯德 电子工程 设计有限 公司	1、冠军仓库屋面夹具、支架安装。 2、施工人员 15 人, 管理 3 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文
记 录 人: 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :