

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 04 月 09 日 星期 日		气候	晴	气温	8-19℃
监理人员 动态：2 人，巡视检查			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理员 3 人，施工人员 10 人。						
施工机械动态：泵车一台，混凝土车三台，挖土机一辆，运输车两辆						
施 工 部 位 进 度 情况	1、SVG 基础钢筋绑扎混凝土浇筑 2、主变钢板及基础混凝土浇筑 3、土方转运					
监 理 今 日 工 作 内容	1、验收主变钢板与图纸相差一公分 2、旁站主变基础及钢板混凝土浇筑，SVG 基础混凝土浇筑、					
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措施， 意见、结 果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	苏航		总监签阅			