

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 04 月 22 日 星期： 六	天气：晴	气温：15-20
监理人员动态：1 人	材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：2 人		
施工机械动态：		
施工进度情况	屋面防水施工，3 号厂房屋面防水施工完成。	
检查发现的问题	巡视现场，动火作业未配备灭火器，施工人员未佩戴安全帽，立即整改。	
处理措施、意见、		
协调内容及其它		
记录人	王洪伟	总监签阅