

监理工作日记

项目名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

2023 年 06 月 14 日 星期： 三		天气：阴转小雨	气温：19-29
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：5 人			
施工机械动态：挖机一台			
施工进度情况	电缆沟开挖。		
检查发现的问题	部分电缆沟开挖深度不足。		
处理措施、意见、	继续开挖达到规范要求深度。		
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	