

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 07 月 日 13 星 期: 一		天气: 阴	气温: 27-36
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 5 人			
施工机械动态:			
施 工 进 度 情 况	3 号屋面桥架安装, 2 号屋面支架安装。		
检 查 发 现 的 问 题	2 号屋面支架个别螺栓未紧固。		
处 理 措 施、 意 见、	立即整改。		
协 调 内 容 及 其 它	审核施工单位开工报审资料		
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华