

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 07 月 31 日 星期: 一		天气: 小雨转多云		气温: 26-33	
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工人员动态: 8 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	2 号厂房接地装置制作, 组串 MC4 插头压接, 清理施工现场剩余物料和垃圾。				
检查发现的问题	巡视施工现场, 个别桥架接地跨接线用自攻螺栓连接, 不符合规范要求。				
处理措施、意见、	已要求整改。				
协调内容及其它					
记录人	王洪伟		总监签阅	夏新华	