

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 08 月 04 日 星期五		天气: 晴转多云	气温: 27-33
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	组串 MC4 插头压接, 开路电压测试, 接地扁铁刷漆。		
检查发现的问题	巡视施工现场, 开路电压偏低, 组件接线有拖地现象。		
处理措施、意见、	拖地现象已要求整改, 开路电压偏低已向业主建议对组件进行检测。		
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华