

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 08 月 17 日 星期: 四		天气: 小雨	气温: 26-31
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 4. 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	储能基础圈梁、构造柱钢筋绑扎完成。		
检查发现的问题	巡视检查绑扎, 圈梁底筋缺少一根 18 钢筋。		
处理措施、意见、	立即加补。		
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华