

# 监 理 日 志

日期：2023 年 4 月 27 日

天气：阴

星期：四

气温：15-25℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、早上给工人安全培训。</li><li>2、检查车棚导水槽及组件安装。</li><li>3、要求施工人员正确佩戴安全带，安全带严禁高挂低用。</li><li>4、要求施工单位及时清理车棚区域内施工垃圾，清洗路面。</li><li>5、每日用无人机航拍现场施工进度。</li></ol>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	<ol style="list-style-type: none"><li>1、车棚导水槽及组件安装</li><li>2、研发中心屋面夹具组装</li><li>3、停车场垃圾清理</li><li>4、并网柜底座槽钢焊接</li><li>5、车棚天沟安装</li></ol> <p>施工人员 22 人，管理人员 2 人</p>
其它事项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：