

监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 3 日

天气：阵雨

星期：三

气温：21-27℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、每日早上给工人安全培训。 2、检查车棚直流电缆敷设，及照明灯安装。 3、要求施工单位更换保安室门口电缆井盖。 4、要求清理车棚垃圾及冲洗路面。 5、每日用无人机航拍现场施工进度。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚照明灯安装 2、直流电缆敷设 3、路面冲洗 施工人员 13 人，管理人员 2 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	