

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 13 日
星期：二

天气：晴
气温：22-33℃

工程名称:大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查东区停车场照明灯安装。 2、检查组件接线及 MC4 头制作连接。 3、检查车棚逆变器及桥架安装。 4、要求尽快清理停车场施工垃圾及剩余施工材料。 5、确认增补电缆到场时间。 6、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、逆变器及支架安装 2、直流电缆敷设 3、照明灯安装 4、车位限位器安装 施工人数 16 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：