

# 监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 19 日

天气：雨

星期：二

气温：23-28℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查交流电缆敷设，要求施工人员对穿管管口做好防护，以防刮伤电缆。 2、要求对电缆头进行包扎防止雨水进入。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、交流电缆敷设 施工人员 7 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	