

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 24 日
星期：六

天气：雨
气温：21-27℃

工程名称:大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查停车场通讯线敷设接线。 2、检查交流电缆终端制作。 3、要求施工单位下班前清理屋面施工垃圾。 4、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、交流电缆终端制作 2、组件安装 3、逆变器通讯线连接 施工人员 20 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	